


RAKOVNICA

- úprava časti NN vzdušného vedenia v pôvodnej trase
- výmena podperných bodov a vodičov NN vedenia
- úprava všetkých dotknutých domových prípojk



smer  
Rožňava

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : LAHKÁ, STREDNÁ  
ZNEČISTENIE OBLASTI: MALÉ - Z I.  
NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C  
VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C  
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  
OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):  
- samočinné odpojenie napájania  
- dvojité alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností  
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |      |  |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------|-----------|
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT<br>VEDÚCI PROJEKTU<br>PROJEKTANT<br>VEDÚCI ÚTVARU<br>STAVEBNÍK<br>MESTO STAVBY<br>NÁZOV STAVBY<br>NÁZOV VÝKRESU |  | Ing. Martin Berezňanin<br>Ing. Martin Berezňanin<br>Ing. Martin Berezňanin<br>Ing. Martin Hajduk<br>Východoslovenská distribučná a.s.<br>Rakovnica, k.ú. Rakovnica<br>Rakovnica - úprava NN a DP<br>Situácia pre ORS |  | SADA |  | STUPEŇ PROJEKT |           |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |      |  | ČÍSLO ZÁKAZKY  | IP-12080  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |      |  | DATUM          | 10/2025   |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |      |  | FORMÁT         | 4xA4      |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |      |  | MERKA          | 1 : 1 440 |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |      |  | 1              |           |

Úprava existujúcej NN siete a DP  
NN: NFA2X 4x120 RM, l= 4068 m  
NFA2X 4x95 RM, l= 523 m  
NFA2X 4x35 RM, l= 238 m  
VO: NFA2X 2x25 RM, l= 4465m

LEGENDA

- úprava existujúceho nadzemného NN vedenia
- existujúce NN vedenie - nadzemné
- existujúce NN vedenie - podzemné
- existujúce VN vedenie
- existujúca trafostanica
- projektovaný podperný bod NN
- existujúci podperný bod NN - ostáva
- projektovaný prípojkový podperný bod NN
- existujúci prípojkový podperný bod NN
- existujúci podperný bod NN - demontáž
- projektované uzemnenie
- projektovaná ističia skriňa na stĺpe
- existujúce uzemnenie
- existujúca ističia skriňa na stĺpe
- projektovaný obmedzovač prepätia
- existujúce svetidlo
- existujúci elektrómerový rozvádzač

DOMOVÉ PRÍPOJKY (DP)

- DP realizovaná závesným káblom AYKYz
- DP realizovaná káblom uloženým v zemi
- ukončenie DP na strešniku s kotvou
- ukončenie DP na konzole
- kód rozsahu úprav DP

VSKP

KÓDY ROZSAHU MONTÁŽE DP

- V - Výmena vodičov domovej prípojky
- S - Nový strešník
- K - Nová kotva strešníka
- P - Nová poistková skrinka na stĺpe
- R - Rozpojovacia skrinka
- Z - Znovumontáž existujúcej DP
- P2(35,40) - Nová poistková skrinka na stĺpe pre 2 odberateľov
- s - Spojka
- J - domová prípojka bez zmeny

výkres  
V2

Exist. trafostanica  
priehradová, TS2  
Tr - 250kVA

smer  
Štítnik

cesta II. triedy č.526

cesta II. triedy č.526